

質問に対する回答

質問及び回答

No	質問内容				回答
	書類名	頁	質問項目	内容	
6	要求水準書	11	第4-3 浄化槽設置について	排水経路先は、西側水路で宜しいでしょうか？ 又、排水に伴う負担金は必要でしょうか？ 必要な場合は、町負担と考えても宜しいでしょうか？	排水先は敷地北東側既存水路とします。当該地は水はけが悪く、大雨かつ河川満潮時は排水ができなくなる場合もあるため、それを踏まえた提案を望みます。 負担金は必要ありませんが、地元区長の同意が必要となります。